

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
ОНДиПР Шкотовского муниципального района УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю
692830, Приморский край, Шкотовский район, пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д. 26,
тел: 8(42335)3-54-72, e-mail: ond_shkotovsky@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 54/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47 «Рябинушка»
пос. Штыково Шкотовского муниципального района Приморского края,*
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 3 августа 2018 года № 54 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13.08.2018 года по 28.08.2018 года
проведена внеплановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Шкотовского муниципального района по пожарному надзору Мальков Максим
Олегович, Государственный инспектор Шкотовского муниципального района по пожарному надзору
Яценко Сергей Владимирович*
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47 «Рябинушка» пос.
Штыково Шкотовского муниципального района Приморского края, п. Штыково, ул. Гидроузла 6*
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Заведующим Гордиенко В.А.*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>В помещениях спален, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не обеспечено не менее двух эвакуационных выходов</i>	<i>СНиП 21-01-97* п. 6.12*</i>	<i>01.08.2019</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке,

установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Шкотовского
муниципального района по пожарному надзору
Яценко Сергей Владимирович

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 28 " 08 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

" 28 " 08 2018 г.

Гордиенко Валерия Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору